



TUKUMA NOVADA DOME

Reģistrācijas Nr.90000050975

Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101,
tālrunis 63122707, fakss 63107243, mobilais tālrunis 26603299, 29288876

www.tukums.lv e-pasts: dome@tukums.lv

Tukumā

Par atklāta konkursa

“Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūve”

(iepirkuma identifikācijas Nr. TND – 2018/39/ERAF)

dokumentāciju

Atklāta konkursa “Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūve” (iepirkuma identifikācijas Nr. TND – 2018/39/ERAF), (turpmāk – atklāts konkurss) organizēšanai pilnvarotā iepirkuma komisija informē, ka ir saņēmusi ieinteresētā pretendenta 2018. gada 11. jūlija vēstuli par atklāta konkursa dokumentāciju un sniedz atbildes uz tajā uzdotajiem jautājumiem:

1. Jautājums

Projekta lapa AR-3.02-IA ir durvis D-12 2 gab., bet pēc darbu apjomiem (Lokālā tāme Nr. 1-4 AILES) durvis 0-12 nav.

Lūdzam precizēt apjomus un nepieciešamības gadījumā veikt korekcijas Darbu apjomu saraksta vai projekta lapas.

Atbilde

Iepirkuma komisija norāda, ka būvdarbu apjomi ir papildināti ar durvīm D-12.

2. Jautājums

Darba apjomu saraksta Lokālā tāme Nr 1-4 "AILES" 21 pozīcija "Koka konstrukcijas durvis 0-8, 1000x2100 mm" ir 3 gab. (un vel vienas D-8 durvis ar papildu rokturi poz.22), bet pēc Projekta lapas AR-3.02-IA durvis D-8 tikai 2 gab. (un vienas D-8 durvis ar papildu rokturi)

Lūdzam precizēt apjomus un nepieciešamības gadījumā veikt korekcijas Darbu apjomu saraksta vai projekta lapas.

Atbilde

Iepirkuma komisija norāda, ka darbu apjomi mainīti atbilstoši projektam.

3. Jautājums

Darba apjomu saraksta Lokālā tāme Nr 1-4 "AILES" 14. pozīcija "Daļēji stiklotas durvis alumīnija rāmi D-1 1000x2250mm no ārpuses ar manuālo rokturi, no iekšpuses ar pret panikas rokturi un durvju aizvērēju. S=2,25" ir 2 gab., bet pēc Projekta lapas AR-3.02- IA durvis 0-1 ir tikai rasējums un nav specifikācijas.

Lūdzam precizēt apjomus un nepieciešamības gadījumā veikt korekcijas Darbu apjomu saraksta vai projekta lapas.

Atbilde

Iepirkuma komisija norāda, ka projektā nav paredzētas durvis D-1 un būvdarbu apjomi laboti.

4. Jautājums

Projekta lapa AR-3.02-IA Ārdurvīm D-1, D-2, D-3, D-4 specifikācijā ir norādīti ABLOY-19SS/002 modeļa durvju rokturi, bet iekšpuses panikas rokturim nav specifikācijas.

Ludzu noprecizēt no iekšpuses panikas rokturis pēc DIN EN 179 vai DIN EN 1125?

Atbilde

Iepirkuma komisija norāda, ka lapa AR-3.02 papildināta ar piezīmi: "14. Panikas rokturis no iekšpuses atbilstoši DIN 179."

5. Jautājums

Darba apjomu saraksta Lokālā tāme Nr.1- 8 "Apdares darbi" ir 9. pozīcija "Diagonālais invalīdu pacēlājs" 1 gab., bet pēc Projekta lapām nevaram atrast pacēlāja specifikāciju.

Ludzu noprecizēt Diagonālā invalīdu pacēlāja specifikāciju.

Atbilde

Iepirkuma komisija norāda, ka diagonālais invalīdu pacēlājs ir *Extrema SLIM* vai analogs. Papildināti būvdarbu apjomi.

Iepirkuma komisija vēlas informēt, ka, lai iepazītos ar veiktajiem papildinājumiem atklāta konkursa dokumentācijas sadaļā, lūdzam Jūs tuvākā laikā iepazīties ar atklāta konkursa dokumentācijas aktuālo versiju Pasūtītāja EIS profila vietnē www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā.

Ar cieņu

Pašvaldības priekšsēdētājs

Ē. Lukmans

Ručevska, 63107325

Ieva.Rucevska@tukums.lv