



"TUKUMA NAMI"

Reģ. Nr. 000339781

ADRESE: KURZEMES IELĀ 9, TUKUMS LV-3101, TEL./FAKSS 3182255

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 2014/001

Individuālā ūdens skaitītāja ierīkošanai (maiņai), Tukumā SIA "Tukuma Nami" apsaimniekojamās ēkās

izdoti 2014.gada 01.jūlijā.

1. Prasības individuālā ūdens skaitītāja (mezgla) uzskaitē:

1. **Jauns** (ekspluatācijā nelietots) sausā tipa skaitītājs **Smart JS-02 SN+**, paredzēts aprīkošanai ar attālinātu datu nolasīšanas iekārtu.
 - 1.1. Magnētiskā aizsardzība, ar stipru Neodīma magnētu neietekmējams
 - 1.2. Plombējams savienojuma gredzens
 - 1.3. Ciparnīcas saspiešanas indikators
 - 1.4. Skaitītāja garums gan 80mm, gan 110mm ir sertificēts pēc jaunās MID direktīvas
 - 1.5. Uzskaites precizitātes klase ne zemāka par B klasi vai R80 ar MID sertifikātu horizontālā stāvoklī
 - 1.6. Ciparnīcas bloķēšanas mehānisms, nevar apgriezt vairāk par 360°
2. **Pretpilināšanas vārsts,**
3. **Drošības vārsts,** pretvārsts
4. **Vienreizēja PVC secībā numurēta plombe,** nerūsējoša mehāniski izturīga stieple.

2. Prasības izbūvei:

Veikt mezgla hidraulisku pārbaudi un pabeidzot montāžas darbus atrādīt SIA „Tukuma Nami” pārstāvim.

3. Prasības individuālā ūdens skaitītāja (mezgla) ekspluatācijai:

Izbūvētos **individuālā ūdens skaitītāju (mezglu)** apkalpo īpašnieks vai ēkas apsaimniekotājs

4. Papildus norādījumi:

Pēc izbūves iesniegt SIA „Tukuma Nami” skaitītāja uzstādīšanas vai maiņas aktu. Pēc mezgla izbūves noslēgt pakalpojuma lietošanas līgumu ar pakalpojuma sniedzēju, vai ēkas pārvaldnieku.

5. Tehniskos noteikumus pieprasa:

Dzīvokļa īpašnieks _____,

.....
(paraksts)

6. Tehniskos noteikumus izdeva:

SIA „Tukuma Nami” valdes loceklis U.Eglītis
Tel. 63182255, Kurzemes ielā 9, Tukumā, LV-3101

.....
(paraksts)